



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области**

Волгоградская область, р.п. Рудня ул. Красная, 60
Тел. (884453)7-12-72, факс (884453) 7-10-40

Предписание № 8 / 1 / 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МКОУ «Матышевская СОШ» Руднянского муниципального района Волгоградской области
Масленниковой Надежде Сергеевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

во исполнение ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10.00 27.03.2018 по 11.00 27.03.2018, с 15.00 16.04.2018 по 16.00 16.04.2018. проведена плановая проверка МКОУ «Матышевская СОШ» Руднянского муниципального района Волгоградской области, расположенная по адресу: Волгоградская обл. Руднянский район, с. Матышево, ул. Московская, 58. Государственным инспектором по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам Волгоградской области по пожарному надзору – Инспектором ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области лейтенантом внутренней службы Кутыгиным Алексеем Андреевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ «Матышевская СОШ» Руднянского муниципального района Волгоградской области Масленниковой Надеждой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании МКОУ «Матышевская СОШ» автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена без проектной документации.	ФЗ-123 ст. 83	01.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В _____ 3 _____ 20 _____ г.


_____ 18 _____
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:**


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Государственный инспектор
Руднянского района Волгоградской
области по пожарному надзору -
Инспектор ОНД и ПР по Еланскому,
Жирновскому и Руднянскому районам
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской
области лейтенант внутренней службы**
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

 **А.А. Кутыгин**
(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

 **Масленникова Н.С.**

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » 09 20 18 г.